

別表

売店設備等仕様

区 分		仕 様
建築	床	コンクリート素地
	壁	プラスターボード素地
	天井	プラスターボード素地
給排水設備	給水・給湯	給水：20A2次側バルブ止め (床上より+200mm メーター設置) 給湯：なし
	排水	50A立上げ1か所 (床上より+100mm)
空調換気	空調	なし (共用部はあり)
	換気	共用部との換気 局所排気：なし
	排煙	共用部との排煙
電気設備	電気容量	テナント動力分電盤設備 動力：15kVA 電灯：(AC)4kVA、(GC)15kVA
	電灯・コンセント設備	テナント動力分電盤設備 電力メーター 分電盤ブレーカ動力 MCCB 3P 225/150×1 電灯 MCCB 3P 50/20×1 MCCB 3P 100/75×1
	個別放送設備	カットリレー：なし
	電話設備	テナント端子盤 (端子台10P取付)
防災設備		自動火災報知設備 一式 非常放送設備 一式 非常照明設備 一式

※ 企画提案書の内容に基づき、上記の変更・改修を行う場合は、事前に協議し許可を得た上で費用は事業者が負担すること。